

Что изменилось в правилах противопожарного режима

Было	Стало
Утверждают инструкцию о мерах пожарной безопасности для каждого здания и сооружения	Разрешено утвердить одну инструкцию о мерах пожарной безопасности для группы однотипных зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (<i>п. 2 ППР</i>)

Было	Стало
Запрещено использовать для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели: <ul style="list-style-type: none">— чердаки;— технические, подвальные и цокольные этажи;— подполья;— вентиляционные камеры;— технические помещения	Разрешено использовать для организации производственных участков, мастерских, хранения продукции, оборудования и мебели: <ul style="list-style-type: none">— чердаки;— технические, подвальные, подземные и цокольные этажи;— подполья;— вентиляционные камеры;— технические помещения. Использовать помещения можно, если это не противоречит НПА по пожарной безопасности (<i>подп. «б» п. 16 ППР</i>)

Было	Стало
Запрещено устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, которые являются аварийными выходами	Запрещено использовать глухие решетки только в отношении окон подвалов и прямков у окон подвалов, которые являются аварийными выходами (<i>подп. «г» п. 16 ППР</i>)

Было	Стало
Эксплуатационным испытаниям подлежат наружные открытые эвакуационные лестницы	Эксплуатационным испытаниям подлежат только металлические наружные открытые эвакуационные лестницы (<i>подп. «б» п. 17 ППР</i>)

Было	Стало
<p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны открываться свободно изнутри без ключа</p>	<p>Определили участки путей эвакуации и помещений, запоры на дверях которых должны открываться свободно изнутри без ключа. К участкам и помещениям отнесли:</p> <ul style="list-style-type: none"> — поэтажные коридоры; — холлы; — фойе; — вестибюли; — лестничные клетки; — зальные помещения. <p>Исключения: объекты защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (п. 26 ППР)</p>

Было	Стало
<p>Нет исключений. Запрещено размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации</p>	<p>Добавили исключения для мебели и предметов, которые запрещено размещать на путях эвакуации. Разрешили размещать сидячие места для ожидания, технологическое и выставочное оборудование (подп. «б» п. 27 ППР; п. 28 ППР устанавливает необходимость соблюдения геометрических параметров эвакуационных путей)</p>

Было	Стало
<p>Руководитель организации должен обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организовать проведение их проверок на водоотдачу не реже двух раз в год</p>	<p>В проверке на водоотдачу исключили внутренний противопожарный водопровод (п. 48 ППР; исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода прописали в п. 50 ППР)</p>

Было	Стало
<p>Если населенный пункт подвержен угрозе лесных и ландшафтных пожаров, вокруг него должна быть создана минерализованная полоса. Ширина полосы — не менее 0,5 метра</p>	<p>Увеличили ширину минерализованной полосы, которая отделяет граничащие с лесом объекты защиты.</p> <p>Если населенный пункт подвержен угрозе лесных и ландшафтных пожаров, вокруг него должна быть создана минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра (п. 70 ППР)</p>

Было	Стало
Время наблюдения за местом проведения огневых работ – не менее 4 часов	Время наблюдения за местом проведения огневых работ сократили с 4 до 2 часов. Допускается дистанционное наблюдение, в том числе видеонаблюдение (<i>пп. 318, 363 ППР</i>)

Было	Стало
Пункт 411 ППР определяет необходимость установки ящиков с песком и их объем	Пункт 411 ППР утрачивает силу. Требование осталось в нормах комплектации пожарных щитов (<i>приложение 7 ППР</i>)

Было	Стало
Нормы обеспечения объектов переносными огнетушителями указаны в приложении 1 ППР, а для вагонов перевозки пассажиров – в приложении 3	Изменили ранги тушения модельных очагов в нормах обеспечения объектов переносными огнетушителями, а также для вагонов перевозки пассажиров (<i>приложения 1 и 3 ППР</i>)

Было	Стало
–	Форму журнала эксплуатации систем противопожарной защиты устанавливает руководитель объекта. Допускается ведение данного журнала в электронном виде (<i>новый п. 17.1 ППР</i>)

Было	Стало
–	Установили требование вносить в инструкцию о мерах пожарной безопасности перечень должностных лиц, которые являются дежурным персоналом (<i>подп. «м» п. 393 ППР</i>)