

Какую информацию работодатели должны вносить в журнал СПЗ

| № | Мероприятие | Периодичность | Обоснование |
|----|---|--|-----------------------------------|
| 1 | Эксплуатационные испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах | Не реже 1 раза в 5 лет | Подпункт «б» пункта 17 ППР № 1479 |
| 2 | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности | 1 раз в год | Пункт 30 ППР № 1479 |
| 3 | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре | В соответствии с технической документацией изготовителя | Пункт 42 ППР № 1479 |
| 4 | Очистка вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений | В помещениях категорий А и Б — не реже 1 раза в квартал, категорий В1-В4 — не реже 1 раза в полугодие, других категорий — не реже 1 раза в год | Пункт 124 ППР № 1479 |
| 5 | Проверка соответствия водоотдачи наружного противопожарного водоснабжения | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | Пункт 48 ППР № 1479 |
| 6 | Проверка соответствия водоотдачи внутреннего противопожарного водоснабжения и укомплектованности пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, надлежащего состояния водокольцевых катушек | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | Пункт 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021 |
| 7 | Перекачка пожарных рукавов на пожарных кранах внутреннего противопожарного водопровода | Не реже 1 раза в год | Пункт 50 ППР № 1479 |
| 8 | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов | Не реже 2 раз в год | Пункт 52 ППР № 1479 |
| 9 | Проверка работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов | Ежемесячно | Пункт 52 ППР № 1479 |
| 10 | Работы со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией и т. д.) | В соответствии с регламентом технического обслуживания и с учетом технической документации изготовителя | Пункт 54 ППР № 1479 |

| № | Мероприятие | Периодичность | Обоснование |
|----|--|--|---------------------|
| 11 | Учет наличия, периодичности осмотров и сроков перезарядки огнетушителей | В соответствии с паспортом огнетушителя | Пункт 60 ППР № 1479 |
| 12 | Обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами* | В соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты | Пункт 95 ППР № 1479 |

* Требование для культурно-просветительных и зрелищных учреждений.