



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСТЕХНАДЗОРА**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почтовый адрес: 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4, Москва, 105066
Телефон: (495) 122-19-27
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>

06.09.2023 № 210-19612
На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Центральное управление Ростехнадзора рассмотрело Ваше обращение № 5361 от 29 августа 2023 г. (вх. № 210/31979 от 30 августа 2023 г.) и сообщает.

На основании пункта 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н, специалисты по охране труда, осуществляющие контроль за электроустановками – это отдельная категория работников, которые не относятся ни к электротехническому, ни к неэлектротехническому персоналу.

Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии, должны иметь группу IV по электробезопасности, их производственный стаж (не обязательно в электроустановках) должен быть не менее 3 лет.

Специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки, должны иметь группу V по электробезопасности и допускаются к выполнению должностных обязанностей в порядке, установленном для электротехнического персонала.

В соответствии с пунктом 49(1) Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 796 от 22 сентября 2020 г. (далее – Правила), проверка знаний норм и правил в области энергетического надзора (далее – проверка знаний) проводится в комиссиях организации, определение состава

и формирование которых осуществляются в соответствии с пунктами 50, 51, 54 и 58 Правил.

В случае, если штатная численность работников организации не позволяет образовать комиссию по проверке знаний в соответствии с требованиями указанных пунктов Правил, проверка знаний должна проводиться в комиссии, формируемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (его территориальным органом). В указанном случае на организации не распространяются требования пунктов 50-55 Правил.

Согласно письму, опубликованному Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № 10-00-12/1709 от 12 мая 2023 г. (далее – письмо Ростехнадзора), специалистам по охране труда организаций потребителей электрической энергии, контролирующим электроустановки, присвоение группы IV по электробезопасности проводится без предварительной последовательной проверки знаний на II и III группу по электробезопасности.

Сообщаем, что письмо Ростехнадзора № 10-00-12/1709 от 12 мая 2023 г. не противоречит нормам закона и является разъясняющей информацией.

Также напоминаем, что письма министерств и ведомств не являются нормативными актами. Содержащаяся в них информация не подлежит обязательному исполнению.

Заместитель руководителя

А.А. Учеваткин

